

Nachweis

Einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 10-000665-PR03

(GAS-C02-11-de-02)



Auftraggeber	Prüm Türenwerk GmbH Andreas Stihl-Str. 1 54595 Weinsheim/Eifel Deutschland	
Produkt	Einflügelige, einbruchhemmende Türelemente aus Holz und Holzwerkstoffen	
Bezeichnung	RC3: EH-60	
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material	Maximal:	1235 mm x 2235 mm
	Minimal:	584 mm x 1597 mm
Material	Holzzarge, Stahlzarge, Blendrahmen oder Blockrahmen	
Angriffseite	Schließfläche nach 12519	
Öffnungsart	einflügelig, dreh	
Verglasung	ohne	
Beschläge	siehe Grundlagen	

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme
10-000665-GAS01
vom 04.02.2014

Gutachtliche Stellungnahme
255 39040
vom 14.07.2009

Gutachtliche Stellungnahme
03/09-A234
vom 04.12.2003

Gutachtliche Stellungnahme
10-000665-PR03 (GAS-C02-11-
de-01) vom 29.09.2014

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 3 *

*) auf Basis der oben aufgeführten Grundlagen und der Korrelationstabelle NA11 im Nationalen Vorwort DIN EN 1627 : 2011

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

06.10.2014

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Andreas Schmidt
Produktingenieur
Bauteile

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 101 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage