

Nachweis

Einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 14-001478-PR06
(GAS-C02-0511-de-01)



Auftraggeber **Prüm Türenwerk GmbH**
Andreas Stihl-Str. 1
54595 Weinsheim/Eifel
Deutschland

Grundlagen
DIN EN 1627 : 2011

Prüfbericht
Nr. 212 33573 vom 11. September 2008

Produkt	Einflügeliges Türelement mit Türflügel aus Holz und Holzwerkstoffen in Holzumfassungszarge
Bezeichnung	Türblatt EH-45-SD, Blendrahmen EH-45
Abmessung (B x H x D)	Türblattgröße ca. 1110 mm x 2110 mm Zargenfalzmaß maximal 1069 mm x 2095 mm Türblattdicke ca. 46 mm
(Rahmen) Art/Material	Zarge aus Holz und Holzwerkstoffen als Blendrahmen
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Drehflügel
Beschläge	Schloss Sachsenschloss Nr. 2731, Profilzylinder Wilka 1483 / 000002, Schutzbeschlag Hoppe ES2 Paris, Bänder Simonswerk V0026WF, Fuhr Sicherheitsschließblech RWE57669LG (für E-Öffner) Genauere Angaben zu den Beschlägen sowie Varianten sind den Prüfdokumenten zu entnehmen.

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2 *)

*) auf Basis der oben aufgeführten Grundlagen und der Korrelationstabelle NA11 im Nationalen Vorwort DIN EN 1627 : 2011

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 3 Seiten

Deckblatt
Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

ift Rosenheim
23.09.2014

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Andreas Schmidt
Produktingenieur
Bauteile

Gutachtliche Stellungnahme 14-001478-PR0 (GAS-C02-0511-de-01) vom 23. September 2014
Auftraggeber Prüm Türenwerk GmbH, 54595 Weinsheim/Eifel (Deutschland)



Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einbruchhemmende Tür nach DIN V ENV 1627 : 1999 in der Widerstandsklasse 2 (WK 2).	Einbruchhemmende Tür nach DIN EN 1627 : 2011 in der Widerstandsklasse RC 2.	Prüfbericht Nr. 212 33573 vom 11. September 2008

Ende der Typenliste.