

# Nachweis

Einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 10-000665-PR03

(GAS-C02-11-de-03)



Auftraggeber	Prüm Türenwerk GmbH Andreas Stihl-Str. 1 54595 Weinsheim/Eifel Deutschland
Produkt	Einflügelige, einbruchhemmende Türelemente aus Holz und Holzwerkstoffen
Bezeichnung	RC3: EH-60; FS-30 DF
Außenmaß (B x H)	maximal: 1235 mm x 2235 mm minimal: 584 mm x 1597 mm
(Rahmen) Material	Holzzarge, Stahlzarge, Blendrahmen oder Blockrahmen
Angriffseite	Schließfläche nach 12519
Öffnungsart	einflügelig, dreh
Verglasung	ohne
Beschläge	siehe Grundlagen

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011  
Gutachtliche Stellungnahme  
10-000665-GAS01  
vom 04.02.2014  
Gutachtliche Stellungnahme  
255 39040  
vom 14.07.2009  
Gutachtliche Stellungnahme  
03/09-A234  
vom 04.12.2003  
Ersetzt Gutachtliche Stellungnahme  
10-000665-PR03 (GAS-C02-11-de-02) vom 06.10.2014

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

### Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



**RC 3 \***

\*) auf Basis der oben aufgeführten Grundlagen und der Korrelationstabelle NA11 im Nationalen Vorwort DIN EN 1627 : 2011

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

09.10.2018

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Stv. Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Andreas Schmidt  
Prüfingenieur  
Bauteile

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 104 Seiten

Deckblatt  
Typenliste  
Gutachtliche Stellungnahme  
1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung  
3 Beurteilung  
4 Ergebnis und Aussage