



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

Version 1.de

KURZBERICHT NR. 12/06-A170-K2.1

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2006-11

Antragsteller	PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim
Produktbezeichnung	FS 30-1-SD-RD-STU / FS 30-1-WK2-SD-RD-STU FS 30-1-SD-RD-CH-STU / FS 30-1-WK2-SD-RD-CH-STU
Bauart	einflügelige Türelemente, Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen (Sperrtürlätter), als Vollblatt mit in verschiedenen Ausführungsvarianten, eingehängt in Stahl- und Holzzargen
Maße	von 610 mm x 1735 mm bis 1235 mm x 2235 mm
Dichtungen	mind. eine dreiseitig umlaufende Hohlkammerdichtung, mind. eine einseitig absenkbar Bodendichtung
Beschläge	mind. 2 verstellbare Bänder, mind. ein Einsteckschloss
Prüfbericht	Prüfbericht Nr. 12/06-A170-B2.1 vom 20.11.2012
Messung Nr.	12/06-A170-P1-M2
Ergebnis	 Bewertetes Schalldämm-Maß R_w (= $R_{w,P}$) R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1; -3) dB
Gültigkeit	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490



Stephanskirchen
20.11.2012

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644