



KURZBERICHT NR. 12/06-A170-K6.1

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2006-11

Antragsteller	PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim
Produktbezeichnung	EH-59-STU / EH-59-RD-STU
Bauart	einflügelige Türelemente, Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen (Sperrtürlätter), als Vollblatt mit in verschiedenen Ausführungsvarianten, eingehängt in Stahl- und Holzargen
Maße	von 610 mm x 1735 mm bis 1235 mm x 2235 mm
Dichtungen	mind. zwei dreiseitig umlaufende Hohlkammerdichtungen, mind. zwei einseitig absenkbar Bodendichtungen
Beschläge	mind. 2 verstellbare Bänder, mind. ein Einsteckschloss
Prüfbericht	Prüfbericht Nr. 12/06-A170-B6.1 vom 20.11.2012
Messung Nr.	12/06-A170-P9-M2
Ergebnis	Bewertetes Schalldämm-Maß R_w (= $R_{w,P}$)  R_w (C; C_{tr}) = 42 (-2; -5) dB
Gültigkeit	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Matthias Demmel

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490



Stephanskirchen
20.11.2012

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

A. Wastlhuber

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr.156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644