

PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Standard- Türen » Schallschutz von Standardtüren




Schallschutz von Standardtüren




Prüfbericht Schallschutz RST

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717
Eignungsprüfung 941212.U6
Ergebnis: $R_w = 25 \text{ dB}$



Prüfbericht Schallschutz RS

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717
Eignungsprüfung 941212.U5
Ergebnis: $R_w = 28 \text{ dB}$



Prüfbericht Schallschutz VS

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717
Eignungsprüfung 941212.U3
Ergebnis: $R_w = 32 \text{ dB}$

